

Управління державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування органу, який прийняв рішення)

Ужгородської міської ради

про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

27 травня 2020 р. №ЗК172201480052

За результатами розгляду поданої **Геворкян Тіграном Мікаеловичем та Росохою Михайлом Михайловичем**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

або найменування юридичної особи, яка є замовником)

від 19 травня 2020 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- не виконано благоустрій прибудинкової території, відсутнє оздоблення фасаду на першому поверсі, відсутні пандуси, не змонтовані ліфти (2 шт.), що згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №461, є підставою для відмови відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката.

У видачі сертифіката на **будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Баб'яка, 13-в в м. Ужгороді, Закарпатська область**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво; Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Баб'яка, буд. 13-в »; 2110100000:23:001:0016.

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, місцезоташування об'єкта)

відмовлено.



Начальник управління

(посада)

(підпис)

Зотова Олександра

Сергіївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Вик. Мінесєва Інна

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880, від 07.06.2017 р. N 409, від 25.04.2018 р. N 327)