



**УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**
**Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій**
88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00
E-mail: vcz@rada-uzhgorod.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 17

позапланового термінового виїзного засідання комісії (хлораторна КП
«Водоканал м. Ужгорода» м. Ужгород, вулиця Новодоманинська, 27)

10.08.2021 р.

м. Ужгород

Головував: Перший заступник голови місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Артем Погорелов.

Присутні: члени комісії – 26 чол.

Запрошені: директор КП «Водоканал м. Ужгорода» Станіслав Карташов, голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики Андрій Риба, депутат Ужгородської міської ради Володимир Білонка.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора КП «Водоканал м. Ужгорода» Станіслава Карташова про ситуацію, що виникла на КП «Водоканал м. Ужгорода» щодо аварійного стану металевих конструкцій в результаті корозії трубопроводів $d = 630$ мм та двох змішувачів вихрового типу НФС-3, що може призвести до повного призупинення водоочисної станції, яка забезпечує водою правобережну частину м. Ужгорода. З метою забезпечення безперебійної роботи станції необхідно провести термінові роботи по укріпленню та антикорозійному захисту металевих конструкцій.

Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням обговорення та відповідно до Положення про місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, одним із завдань якої на території м. Ужгород є визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час порушення умов належного функціонування об'єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров'я та навколишнього природного середовища, комісія **ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про ситуацію, що виникла на фільтрувальній станції по вул. Новодоманинській, 27, яка перебуває на балансі КП «Водоканал м. Ужгорода» щодо аварійного стану металевих конструкцій (розподільчих труб), в результаті корозії трубопроводів $d = 630$ мм та двох змішувачів вихрового типу НФС-3, прийняти до уваги.

2. Враховуючи вимоги статті 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», якими вказано, що повноваженнями органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

є надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання та/або системам водовідведення, для недопущення виникнення можливої надзвичайної ситуації у випадку припинення водопостачання більше 30 відсотків розрахункового обсягу через пошкодження елементів системи:

2.1. Головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділяються кошти із бюджету Ужгородської міської територіальної громади у визначеному протоколом випадку для прийняття відповідних заходів визначити департамент міського господарства Ужгородської міської ради;

2.2. Необхідний обсяг коштів, який пропонується надати із бюджету Ужгородської міської територіальної громади становить 650 тис. грн, в якості внеску в статутний капітал КП «Водоканал м. Ужгорода»;

2.3. КП «Водоканал м. Ужгорода» розробити технічну документацію для визначення об'ємів фінансування за рахунок коштів із бюджету Ужгородської міської територіальної громади для забезпечення виконання робіт;

2.4. Департаменту міського господарства підготувати звернення на розгляд міському голові та комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики для винесення рішення щодо виділення коштів із бюджету Ужгородської міської територіальної громади та внесення змін до відповідних цільових програм.

Термін: невідкладно

**Заступник міського голови,
перший заступник голови місцевої
комісії з питань ТЕБ та НС**

Артем ПОГОРЄЛОВ

Секретар комісії

Ростислав ЧОПИК