



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

02.02.2018

Ужгород

№ 38

Про план заходів щодо поліпшення стану зовнішнього протипожежного водопостачання у м. Ужгород

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року, Водного кодексу України, наказу МВС України від 15.06.2015 № 696 „Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 26.01.2018 № 45 « Про план заходів щодо поліпшення стану зовнішнього протипожежного водопостачання у населених пунктах Закарпатської області», рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол 19.07.2017 № 5), з метою забезпечення утримання у належному стані зовнішнього протипожежного водопостачання в м. Ужгород:

1. Затвердити план заходів щодо поліпшення стану зовнішнього протипожежного водопостачання у м. Ужгород, що додається.

2. Департаменту міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода» керівникам підприємств, установ та організацій міста, балансоутримувачам об'єктів зовнішнього протипожежного водопостачання, забезпечити у межах повноважень виконання зазначеного плану заходів.

3. Департаменту міського господарства спільно з Ужгородським міськрайонним відділом управління ДСНС України у Закарпатській області та КП «Водоканал м. Ужгорода» організувати двічі на рік (квітень – травень, вересень – жовтень) перевірку стану джерел протипожежного водопостачання різних форм власності в м. Ужгород (пожежні гідранти, пожежні водоймища, та інші місця, що можуть бути використані для цілей пожежогасіння) з проведенням їх інвентаризації.

4. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю взяти на контроль обов'язкову наявність систем протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) у новобудовах.

5. Ужгородському міськрайонному відділу управління ДСНС України у Закарпатській області узагальнену інформацію про стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання у м. Ужгород подавати міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до 10 червня та 10 листопада щороку.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Гомоная В.В.

Міський голова

Б. Андрійв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
02.02.2018 № 38

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо поліпшення стану зовнішнього протипожежного водопостачання у м. Ужгород

№ з/п	Найменування заходів	Виконавець	Термін виконання
1	2	3	4
1.	Щороку за наслідками проведення технічних перевірок стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (два рази на рік) розглядати результати перевірок на засіданнях міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.	Відділ оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення, КП «Водоканал м. Ужгорода» спільно з міськрайонним управлінням ДСНС України у Закарпатській (за згодою)	До 31 грудня 2018 року
2.	Передбачати під час формування міського бюджету видатки для встановлення нових джерел протипожежного водопостачання, у тому числі на „безводних” ділянках, ремонту несправних, їх утримання, влаштування штучних водойм, створення умов для забору води пожежно-рятувальною технікою з існуючих природних та штучних водоймищ, забезпечення їх пірсами, під'їздами тощо.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	Щороку
3.	Скласти (відкоригувати) графік ремонту несправних (пошкоджених, знятих, засипаних, заасфальтованих) пожежних гідрантів та інших джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (протипожежні водоймища, природні водоймища) згідно з переліком несправних джерел вуличного зовнішнього протипожежного водопостачання, які необхідно відновити	Департамент міського господарства. КП «Водоканал м. Ужгорода», керівники підприємств та співвласники установ, організацій, балансоутримувачі джерел та систем протипожежного водопостачання	До 29 червня 2018 року

1	2	3	4
	<p>(відремонтувати) у м. Ужгород (додаток 1 до плану заходів), та переліком несправних джерел протипожежного водопостачання на підприємствах різних форм власності, які необхідно відновити (відремонтувати) (додаток 2 до плану заходів), вказавши терміни виконання, та подати копії міськрайонному підрозділу ДСНС України у Закарпатській області та міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.</p>		

4.	Здійснити розрахунок необхідних видатків для ремонту всіх несправних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	До 29 червня 2018 року
5.	Розробити проекти водопостачання для цілей зовнішнього пожежогасіння у нових кварталах забудови міста.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода», управління містобудування та архітектури	Щороку
6.	Встановлювати нові пожежні гідранти під час заміни дорожнього полотна (асфальтування, проведення реконструкції та поточних ремонтів) вулиць і доріг у м. Ужгород.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	Щороку
7.	Враховувати під час проведення робіт із реконструкції та будівництва нових мереж водопостачання вимоги чинного законодавства щодо необхідності забезпечення зовнішнього протипожежного водопостачання.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода», управління державного архітектурно-будівельного контролю	Щороку
8.	Розглянути питання щодо встановлення на „безводних” вулицях джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежні гідранти, водонапірні башти тощо)	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	Згідно зі складеним графіком
9.	Забезпечувати у випадку введення в експлуатацію нових пожежних гідрантів, водойм чи інших джерел протипожежного водопостачання взяття їх на відповідний облік.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода», міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою)	Щороку
10.	Встановити (відновити) показники джерел зовнішнього протипожежного водопостачання згідно з існуючими нормативними документами.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	Згідно зі складеним графіком
11.	Влаштувати місця для забору води пожежно-рятувальною технікою та під'їзди до них на природних водоймах у м. Ужгород.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	До кінця 2018 року

12.	Заборонити списання несправних пожежних гідрантів шляхом демонтажу.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	Щороку
13.	Інформувати міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області про встановлення нових та завершення ремонту несправних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	Щороку
14.	Вжити заходів щодо визначення балансоутримувачів джерел протипожежного водопостачання, у яких відсутні власники.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода», міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою)	До кінця 2018 року
15.	Забезпечувати у зимовий період своєчасне очищення від льоду та снігу, утеплення кришок люків колодязів підземних пожежних гідрантів, звільнення стояків від води.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода»	Щороку протягом зимового періоду
16.	Вживати заходів щодо надання безперешкодного доступу підрозділів управління ДСНС України у Закарпатській області на територію підприємств, установ та організацій для заправки пожежно-рятувальної техніки вогнегасними засобами, а також для здійснення перевірки технічного стану джерел протипожежного водопостачання.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода» спільно з керівниками підприємств та співвласниками установ, організацій, балансоутримувачами джерел та систем протипожежного водопостачання	Щороку
17.	Пропонувати забезпечити ведення загального обліку джерел протипожежного водопостачання, здійснювати аналіз результатів перевірок технічного стану та проведення періодичного обліку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.	Департамент міського господарства, КП «Водоканал м. Ужгорода», керівники підприємств, установ, організацій, балансоутримувачі джерел та систем протипожежного водопостачання, міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою)	Щороку

18.	Вносити питання щодо стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на розгляд міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; уточнювати переліки несправних джерел вуличного зовнішнього протипожежного водопостачання у м. Ужгород.	Міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою)	Щороку до 10 червня та 10 листопада
-----	--	--	-------------------------------------

ПЕРЕЛІК
несправних джерел вуличного зовнішнього протипожежного водопостачання,
які необхідно відновити (відремонтувати) у м. Ужгород

№ з/п	Адміністративно-територіальна одиниця	Пожежні гідранти	Балансоутримувач або місце розташування	Пожежні водоймища	Балансоутримувач або місце розташування	Водонапірні башти	Балансоутримувач або місце розташування
1	2	3	4	5	6	7	8
	м. Ужгород	246	КП „Водоканал м. Ужгород”	0	–	0	–

ПЕРЕЛІК
 несправних джерел протипожежного водопостачання на підприємствах різних
 форм власності,
 які необхідно відновити (відремонтувати)

№ з/п	Адміністративно-територіальна одиниця	Пожежні гідранти.	
		Балансоутримувач або місця розташування	Баланс місця
1.	м. Ужгород	1 – (аеропорт „Ужгород”) 1 – (турбаза „Світанок”) 1 – (МПО „Реабілітація”) 2 – (автошкола ТСОУ (ДТСААФ)) 4 – (ПАО „Ужгородський Турбогаз”) 2 – (ПАТ „Модуль-М”) 2 – (Ужгородський механічний завод)	2 – (база) 2 – (база) 1 – (фурн)
ВСЬОГО:		13	

Міський голова

Б. Андрієв